

Wykaz podstawowych znaków i tablic informacyjno-ostrzegawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej


Symbol oznaczenia	Opis znaku / wymiar	Sposób rozmieszczenia
	Wyjście ewakuacyjne [F] - 400x200mm	Znak montować bezpośrednio nad drzwiami (otworami drzwiowymi) stanowiącymi wyjście ewakuacyjne lub jeśli nie ma takiej możliwości to obok drzwi (otworów drzwiowych).
 	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo/lewo [D] - 300x150mm [F] - 400x200mm [G] - 200x100mm [T] - 600x300mm	Znak montować na wysokości ok. 2,5 – 3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji. Znaki montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m)
	Kierunek do wyjścia drogi Ewakuacyjnej [C] - 150x150mm [B] - 100x300mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znaki można montować na pasach luminescencyjnych. Znaki typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 - 3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji.
 	Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (lewo / prawo) [D] - 300x150mm [F] - 400x200mm [G] - 200x100mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m). Znaki można montować na pasach luminescencyjnych. Znaki typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 – 3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji
 	Drzwi ewakuacyjne prawe/lewe [E] – 200x200mm	Znak montować bezpośrednio nad drzwiami (otworami drzwiowymi) usytuowanymi na drogach ewakuacyjnych.
	Kierunek drogi ewakuacyjnej [E] - 200x200mm	Znak montować bezpośrednio nad drzwiami usytuowanymi na drogach ewakuacyjnych wraz ze znakami „drzwi ewakuacyjne prawe / lewe”.
	Miejsce zbiórki do ewakuacji [AG] - 350x520mm	Znak montować na wysokości ok. 3,5 - 4,0 m nad poziomem podłoża (np. na wybranym słupie oświetleniowym parkingowym).
	Klucz do wyjścia ewakuacyjnego / Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się.... [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) w pobliżu wyjść ewakuacyjnych / w miejscach wyznaczonych do przechowywania kluczy.

Symbol oznaczenia	Opis znaku / wymiar	Sposób rozmieszczenia
	Zakaz korzystania z windy w razie pożaru [M] - 150x200mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować na każdej kondygnacji w pobliżu wejścia do windy lub podnośnika dla osób niepełnosprawnych.
	Przycisk otwierania drzwi ewakuacyjnych [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na wysokości wzroku.
	Uwaga próg D] - 300x150mm [F] - 400x200mm [G] - 200x100mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża.
	Uwaga niski strop D] - 300x150mm [F] - 400x200mm [G] - 200x100mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża.
	Okno ewakuacyjne D] - 300x150mm [F] - 400x200mm [G] - 200x100mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża.
	Zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji. Znak zewnętrzny montować na wysokości ok. 3,5 - 4,0 m nad poziomem podłoża np. na wybranym słupie oświetleniowym parkingowym.
	Zakaz palenia tytoniu [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu wysokiego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji. Znak zewnętrzny montować na wysokości ok. 3,5 - 4,0 m nad poziomem podłoża np. na wybranym słupie oświetleniowym parkingowym. Znaki montować w pojazdach służbowych.
	Zakaz gaszenia wodą [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji.
 	Zakaz palenia na terenie całego obiektu [F] - 400x200mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m). Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji. Znak można montować przed wejściami do budynku. Znak zamontować na Tablicy bhp i ppoż.

Symbol oznaczenia	Opis znaku / wymiar	Sposób rozmieszczenia
	Gaśnica [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) nad poziomem podłoża, zachowując w miarę możliwości jednakową wysokość montażu na całej kondygnacji. Znak zaleca się stosować jako przestrzenny.
	Sprzęt pożarniczy [M] - 150x200mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m).
	Do gaszenia sprzętu komputerowego [B] - 100x300mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować przy urządzeniach gaśniczych służących do gaszenia sprzętu informatycznego / RTV
	Hydrant wewnętrzny [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na szafkach hydrantów wewnętrznych przeciwpożarowych
	Hydrant zewnętrzny [E] - 200x200mm [Q] - 500x500mm	Znak montować na słupkach w miejscach usytuowania (lub w pobliżu) zewnętrznych hydrantów Przeciwożarowych.
	Uruchamianie ręczne Oznaczenie Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować przy ręcznych ostrzegaczach pożarowych (ROP).
	Miejsce otwierania klap przeciwpożarowych [M] - 150x200mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować przy elementach sterowania klap przeciwpożarowych.
	Kłapa przeciwpożarowa [M] - 150x200mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w pobliżu zainstalowanych klap przeciwpożarowych .
	Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego [M] - 150x200mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować przy elementach sterowania urządzeń gaśniczych.

Symbol oznaczenia	Opis znaku / wymiar	Sposób rozmieszczenia
	Przylącze sieci hydrantowej wewnętrznej [M] - 150x200mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w miejscu przyłącza sieci hydrantowej wewnętrznej.
	Koc gaśniczy [M] - 150x200mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w miejscu umieszczenia koca gaśniczego.
	Piasek gaśniczy [M] - 150x200mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w miejscu umieszczenia piasku gaśniczego.
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu [M] - 150x200mm	Znak montować bezpośrednio nad wyłącznikiem prądu.
	Główna tablica rozdzielcza [M] - 150x200mm	Znak montować bezpośrednio nad lub na głównej tablicy rozdzielczej.
	Tablica rozdzielcza [M] - 150x200mm	Znak montować bezpośrednio nad lub na głównej tablicy rozdzielczej.
	Wyłącznik bezpieczeństwa [M] - 150x200mm	Znak montować bezpośrednio nad wyłącznikiem.
	Telefon do użycia w stanie zagrożenia [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na wysokości wzroku w pobliżu telefonu alarmowego.

Symbol oznaczenia	Opis znaku / wymiar	Sposób rozmieszczenia
	Syrena alarmowa / przeciwpożarowa [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na wysokości wzroku w pobliżu syreny przeciwpożarowej.
	Kurek główny instalacji Gazowej [M] - 150x200mm	Znak zamontować na szafce z zaworem / kurkiem głównym instalacji gazowej.
	Drzwi przeciwpożarowe Zamykać! [M] - 150x200mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować na drzwiach przeciwpożarowych.
	Drzwi przeciwpożarowe Nie blokować ! [M] - 150x200mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować na drzwiach przeciwpożarowych.
	Wyjście na dach [B] - 300x100mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w pobliżu wejścia na dach.
	Brama pożarowa [F] - 400x200mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w pobliżu bramy pożarowej.
	Suchy Pion [M] - 150x200mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w pobliżu suchego pionu.
	Zawór wodny pożarowy [B] - 300x100mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w pobliżu zaworu wodnego pożarowego.
	W razie pożaru zbij szybę młotkiem [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na wysokości wzroku lub wg innych potrzeb.

Symbol oznaczenia	Opis znaku / wymiar	Sposób rozmieszczenia
	Palenie tytoniu zabronione [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na wysokości wzroku.
	Nie zastawiać [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na wysokości wzroku lub wg innych potrzeb.
	Droga pożarowa. Nie zastawiać! [XW] - 270x200mm [XQ] - 300x400mm	Znak montować na wysokości wzroku.
	Drabina pożarowa [C] - 150x150mm [E] - 200x200mm	Znak montować na wysokości wzroku. Znak montować w pobliżu umiejscowienia drabiny pożarowej.
	Niebezpieczeństwo pożaru – materiały łatwopalne / materiały łatwozapalne [A] - 100x100mm (znak bez podpisu) [I] - 52x74mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża.
	Niebezpieczeństwo pożaru – materiały wybuchowe [A] - 100x100mm (znak bez podpisu) [J] - 225x275mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża.
	Nie dotykać! Urządzenie elektryczne! [I] - 52x74mm [L] - 105x148mm [H] - 148x210mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża.

Symbol oznaczenia	Opis znaku / wymiar	Sposób rozmieszczenia
 	Tu wolno palić [M] - 150x200mm [B] - 100x300mm	Znak montować na wysokości wzroku (1,5 - 2,0 m) Znak typu podwieszanego montować na wysokości 2,5 -3,0 m nad poziomem podłoża.
	Instrukcje PPOŻ. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Instrukcja Pożarowa Ogólna. Wykaz telefonów alarmowych. Instrukcje użytkowania podręcznych środków gaśniczych. Instrukcje ppoż. dla pomieszczeń np. archiwum, magazyny itd. Inne instrukcje w ramach ochrony ppoż.	Instrukcje i wykazy montować bezpośrednio na ścianach lub zgodnie z przyjętym systemem oznakowania budynku (np. w antyramach) w dobrze widocznych i uczęszczanych miejscach na wysokości wzroku na każdej kondygnacji budynku. Dodatkowo zaleca się umiejscowić aktualne instrukcje na tablicy informacyjnej bhp i ppoż.